

Lębork, 18.02.2015 r.

dot.: „Robota geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 19 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gmina Cewice, powiat lęborski, woj. pomorskie”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedź na pytanie, które do Zamawiającego skierował Wykonawca.

Pytanie nr 1: Na jaką wysokość należy nadsypać ziemi wokół wykonanego otworu studziennego?

Odpowiedź: W celu utwardzenia terenu wokół wykonanego otworu na planie kwadratu o wymiarach 20mx20m należy nawieźć 200 m³ ziemi.

DYREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. *[Signature]* Boniaszczyk