



WARUNKI TECHNICZNE – uzbrojenia terenów w rejonie ul. Poznańskiej w **Lęborku** w urządzenia **wodociągowe i kanalizacyjne**, połączone z systemem wodociągowym i kanalizacyjnym miasta Lęborka.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku określa następujące warunki techniczne do projektowania:

1. Miejsce włączenia:
 - 1) sieć wodociągowa – do sieci wodociągowej:
 - a) $\varnothing$ 110 mm w pkt. W₁, W₂ i W₃,
 - b) $\varnothing$ 160 mm w pkt. W₄, W₅ i W₆, zgodnie z załącznikiem,
 - 2) sieć kanalizacyjna – do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:
 - a) $\varnothing$ 250 mm w pkt. K₁, K₂ i K₃, zgodnie z załącznikiem.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować o średnicy wynikającej z obliczeń, lecz nie mniejszą niż $\varnothing$ 110 mm.
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować o średnicy $\varnothing$ 200 mm.
4. Wymagania dla wyrobów zostaną określone przez M.P.W i K na etapie projektowania, po pisemnym wystąpieniu projektanta.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2013 r., nr 1409, z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku *O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2015 r., nr 139) wraz z przepisami wykonawczymi.