



**WARUNKI TECHNICZNE** – uzbrojenia terenów w rejonie ul. J. Długosza w **Lęborku** w urządzenia **wodociągowe i kanalizacyjne**, połączone z systemem wodociągowym i kanalizacyjnym miasta Lęborka.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku określa następujące warunki techniczne do projektowania:

1. Miejsce włączenia:

1) sieć wodociągowa – do sieci wodociągowej:

a)  $\varnothing$  100 mm w pkt. W<sub>1</sub>,

b)  $\varnothing$  275 mm w pkt. W<sub>2</sub>, zgodnie z załącznikiem,

2) sieć kanalizacyjna – do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)  $\varnothing$  350 mm w pkt. K<sub>1</sub>, zgodnie z załącznikiem.


2. Sieć wodociągową należy zaprojektować o średnicy wynikającej z obliczeń, lecz nie mniejszą niż  $\varnothing$  110 mm.

3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować o średnicy  $\varnothing$  200 mm.

4. W miejscu włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej  $\varnothing$  350 mm, zaprojektować studnię kanalizacyjną  $\varnothing$  1200 mm.

5. Wymagania dla wyrobów zostaną określone przez M.P.W i K na etapie projektowania, po pisemnym wystąpieniu projektanta.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2013 r., nr 1409, z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku *O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2015 r., nr 139) wraz z przepisami wykonawczymi.

**KIEROWNIK**  
Działu Rozwoju, Planowania i Logistyki  
  
Adam Stenka

