



WARUNKI TECHNICZNE – uzbrojenia terenów przy ul. Sudeckiej w **Lęborku**
w urządzenia **wodociągowe i kanalizacyjne**, połączone
z systemem wodociągowym i kanalizacyjnym miasta Lęborka.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku określa następujące warunki techniczne do projektowania:

1. Miejsce włączenia:
 - 1) sieć wodociągowa – do sieci wodociągowej \varnothing 110 mm w pkt. W₁, zgodnie z załącznikiem,
 - 2) sieć kanalizacyjna – do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej \varnothing 200 mm, studnia kanalizacyjna o rzędnych 16,08/13,33 m n.p.m., w pkt. K₁, zgodnie z załącznikiem.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować o średnicy wynikającej z obliczeń, lecz nie mniejszą niż \varnothing 110 mm.
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować o średnicy \varnothing 200 mm.
4. Sieć wodociągową i kanalizacyjną należy zaprojektować w działkach nr: 86, 92/1, 93/1, 105 i 106, obr. 1 m. Lęborka. Działka nr 106 stanowi **rów melioracyjny** będący pod zarządem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku.
5. Wymagania dla wyrobów zostaną określone przez M.P.W i K na etapie projektowania, po pisemnym wystąpieniu projektanta.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2013 r., nr 1409, z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku *O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2015 r., nr 139) wraz z przepisami wykonawczymi.